



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА  
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
В ШОЛОХОВСКОМ, ВЕРХНЕДОНСКОМ, БОКОВСКОМ, КАШАРСКОМ РАЙОНАХ  
(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

### Предписание

#### об устранении выявленных нарушений обязательных требований

№ 25-24/8 от 16.02.2024 года

ул. Соеновый Бор 1А, ст. Вешенская, Шолоховский район

(место выдачи предписания)

Мною, Кривошлыковой Светланой Владимировной, ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Шолоховском, Верхнедонском, Боковском, Кашарском районах.

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Вешенский центр развития ребенка-детский сад №1»; ИНН 6139006376, ОГРН 1026101759034; 346270, Ростовская область, Шолоховский район, ст. Вешенская, ул. Сосновая, д. 62

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

#### выявлены следующие нарушения обязательных требований:

ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»:

- покрытие пола (линолеум, краска, плитка) в группах (первый и второй этаж), коридорах, моечных, туалетах (плитка), лестница, целостность нарушена (имеются повреждения, краска отколослась, стыки между полотнами линолеума не заделаны, плитка частично отсутствует), что затрудняет проведение обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, является нарушением п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – СП 2.4.3648-20);

- нарушение целостности отделки потолка, стен в группах, моечных, туалетах, коридорах на первом и втором этажах (подтеки, подтеки от канализационной трубы, штукатурка отслоилась, местами обои отклеились), что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20;

- в группах умывальники, имеют множественные сколы, что является нарушением п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20;

- дверные коробки между помещениями во всем здании, имеют множественные повреждения (трещины, дверные проемы не штукатурены), двери так же имеют нарушения целостности, что затрудняет проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, является нарушением п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20;

- столовая мебель (столы, стулья, шкафы) во всех группах детского сада, имеет дефекты и повреждение покрытия, затрудняющие проведение обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п.2.4.6.3 СП 2.4.3648-20;

- мебель (шкафы, тумбы, шкафчики для детей в приемной) во всех группах имеет нарушение покрытия, отслаивается покрытие, что затрудняет проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, является нарушением п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20;



- в зоне санитарных узлов размещены унитазы, которые не обеспечены индивидуальными сидениями для каждого ребенка, что является нарушением п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20.

- дошкольная мебель, установленная в младше-средней группе №2 и старшей группе №3 МБДОУ «Вешенский центр развития ребенка – детский сад №1» по адресу: 346270, Ростовская область, Шолоховский район, ст. Вешенская, ул. Сосновая, д. 62, в количестве 10 единиц (24%) не соответствует по ростовым показателям требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» Раздел VI. Таблица 6.2, Экспертное заключение №07.3-01/81 от 14.02.2024г. филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Миллерово.

**На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Вешенский центр развития ребенка-детский сад №1»; ИНН 6139006376, ОГРН 1026101759034; 346270, Ростовская область, Шолоховский район, ст. Вешенская, ул. Сосновая, д. 62**

**обеспечить выполнение мероприятий:**

1. Обеспечить целостность покрытия пола в группах, коридорах, мочных, туалетах, лестницы, материалами, устойчивыми к проведению влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

**Срок: до 17 июля 2024 г.**

2. Обеспечить покрытие потолка, стен в группах, мочных, туалетах, коридорах, материалами, устойчивыми к проведению влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

**Срок: до 17 июля 2024 г.**

3. Обеспечить целостность покрытия умывальников.

**Срок: до 17 июля 2024г.**

4. Обеспечить здание внутри, исправными дверями, дверными коробками, выполненными из материалов, устойчивых к проведению влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

**Срок: до 17 июля 2024 г.**

5. Обеспечить группы столовой мебелью, не имеющей дефектов и повреждений покрытия, с покрытием, позволяющим проведение обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

**Срок: до 17 июля 2024 г.**

6. Обеспечить во всех группах целостность покрытия мебели, мебель не должна иметь дефектов и повреждений и быть выполнена из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.

**Срок: до 17 июля 2024 г.**

7. Обеспечить унитазы, размещенные в зоне санитарных узлов, индивидуальными сидениями для каждого ребенка.

**Срок: до 18.03.2024г., в дальнейшем постоянно**

8. Обеспечить дошкольную мебель, установленную в младше-средней группе №2 и старшей группе №3 МБДОУ «Вешенский центр развития ребенка – детский сад №1» по адресу: 346270, Ростовская область, Шолоховский район, ст. Вешенская, ул. Сосновая, д. 62, в количестве 10 единиц по ростовым показателям в соответствии требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» Раздел VI. Таблица 6.2.

**Срок: до 17 июля 2024 г.**

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на законного представителя**



муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Вешенский центр развития ребенка-детский сад №1»; ИНН 6139006376, ОГРН 1026101759034; 346270, Ростовская область, Шолоховский район, ст. Вешенская, ул. Сосновая, д. 62

(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, выдавшее предписание, о выполнении предписания, одним из способов извещения, предусмотренных действующим законодательством: **по срокам исполнения и окончательно 17 июля 2024 года.**

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел в Шолоховском, Верхнедонском, Боковском, Кашарском районах по адресу: ул. Сосновый Бор 1А, ст. Вешенская, Шолоховского района Ростовской области тел./факс. 8-863-53-71-2-04 или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или на электронный адрес: [rpn42@donpac.ru](mailto:rpn42@donpac.ru), или иным доступным способом, **окончательно 17 июля 2024 года**, с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

При непредставлении или несвоевременное представление в установленный срок информации о выполнении предписания, лицо, в отношении которого выдается предписание, несет административную ответственность, предусмотренную статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях


Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт  
(должность лица, составившего предписание)

  
(подпись)

С.В. Кривошлыкова  
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «16»  2024 г.

  
(подпись)

Л.В. Зотьева  
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

---



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430339

Владелец Зотьева Лидия Владимировна

Действителен с 16.04.2024 по 16.04.2025