

№ п/п	Вид нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок выполнения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1	В складских помещениях, прачечной, помещении кухни, чердачное помещение не разделены между другими помещениями, относящимся к другим классам функциональной пожарной опасности, должным быть разделены между собой отражающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами.	ст. 88 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ, согласно которого, части здания, сооружения, пожарных отсеков, а также помещений различных классов функциональной пожарной опасности должным быть разделены между собой отражающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами.	31.12.2022	
2	Не представлена документация на кабели и провода СОУЭ и АПС проложенных открытым способом в помещениях здания.	ст. 103 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», техническими средствами связи между требованиями пожарной безопасности, согласно которому декоративно-отделочные и облицовочные материалы стен и потолков для общих коридоров должным соответствовать классу пожарной опасности материалов не более КМ1, и покрытия полов не более КМ2	31.12.2022	
3	Не представлены документы соответствующие требованиям пожарной безопасности декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации классу пожарной опасности	п.6. ст. 134. Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях и сооружениях Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», согласно которому декоративно-отделочные и облицовочные материалы стен и потолков для общих коридоров должным соответствовать классу пожарной опасности материалов не более КМ1, и покрытия полов не более КМ2	31.12.2022	
4	Высота эвакуационных выходов (проходов) с первого этажа под лестничными маршами в свету составляет менее 1,9 м.	ст. 4 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.18 СП 1.13130.2020 «Эвакуационные пути и выходы», согласно которого, высота эвакуационных выходов в свету, должна быть, как правило, не менее 1,9 м.	31.12.2022	
5	В тамбуре на основном входе в здание проходной металлическая труба, препятствующая свободной эвакуации людей из здания.	Правили противопожарного режима в Российской Федерации» утверждённые постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», согласно при эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается устанавливать на путях эвакуации пороги, а также другие препятствующие свободной эвакуации людей.	31.12.2022	

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575858

Владелец Зотьева Лидия Владимировна

Действителен с 28.03.2022 по 28.03.2023